

浄水水質検査結果書

検 第 A2400580 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 4 月 17 日	採 水 日	令 和 6 年 4 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	いおり	気 温	17.0℃

施 設 名	志津見簡易水道	頓原簡易水道	頓原簡易水道
採 取 場 所	うぐいす茶屋	宇山共同作業場	やまなみ
水 温	15.1℃	15.4℃	15.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	08:50	09:10	08:10
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	12.1mg/L	8.5mg/L	6.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.7	6.9	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	71 μ S/cm	252 μ S/cm	93 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 17 日 ~ 令 和 6 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年4月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 吉 川 敏
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2400577 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 4 月 17 日	採 水 日	令 和 6 年 4 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	朝津直哉、小林 亘	気 温	17.0℃

施 設 名	赤来地区簡易水道	丸山地区営農飲雑用水供給施設	川尻地区営農飲雑用水供給施設
採 取 場 所	小丸加圧ポンプ所	丸山ポンプ所	三熊政明 宅
水 温	13.7℃	14.8℃	14.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:41	10:10	09:45
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	7.9mg/L	8.8mg/L	9.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ~ 8.6)	7.0	6.5	6.8
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	58 μ S/cm	90 μ S/cm	64 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和 6 年 4 月 17 日 ~ 令和 6 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年4月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 吉 川 敏
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2400577 号 3

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 4 月 17 日	採 水 日	令 和 6 年 4 月 17 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	朝津直哉、小林 亘	気 温	17.0℃

施 設 名	程原地区営農飲雑用水供給施設		
採 取 場 所	程原ポンプ所		
水 温	13.7℃		
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:20		
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL		
大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	6.2mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L		
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.2		
味 (異常でないこと)	異常なし		
臭気 (異常でないこと)	異常なし		
色度 (5 度 以下)	0.5度未満		
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満		
*導電率	50 μ S/cm		
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 6 年 4 月 17 日 ~ 令 和 6 年 4 月 19 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年4月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 吉 川 敏
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



