

檢 第 A2404328 号 1

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 8 月 21 日	採 水 日	令 和 6 年 8 月 21 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	いおり	気 温	27.0℃

施 設 名	頓原簡易水道	八神簡易水道	角井簡易水道
採 取 場 所	飯南病院	さつき会館	角井加圧ポンプ場
水 温	28.8℃	33.2℃	28.2℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:35	08:09	08:59
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	20.6mg/L	10.1mg/L	8.5mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L 未満
pH値 (5.8 ～ 8.6)	7.0	7.3	6.6
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	230 μ S/cm	80 μ S/cm	199 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和6年8月21日 ～ 令和6年8月23日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年8月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研 寛
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2404328 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 880

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 8 月 21 日	採 水 日	令 和 6 年 8 月 21 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	いおり	気 温	27.0℃

施設名	志津見簡易水道	頓原簡易水道	頓原簡易水道
採取場所	うぐいす茶屋	宇山共同作業場	やまなみ
水温	24.4℃	30.0℃	27.6℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	08:23	09:00	08:05
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	14.5mg/L	10.5mg/L	7.1mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満
pH値 (5.8～8.6)	6.8	6.9	7.3
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	81μS/cm	223μS/cm	92μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和6年8月21日～令和6年8月23日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年8月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

浄水水質検査結果書

検 第 A2404328 号 3

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭 様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 8 月 21 日	採 水 日	令 和 6 年 8 月 21 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	いおり	気 温	27.0℃

施 設 名	頓原簡易水道	飯南町簡易水道	
採 取 場 所	琴引の里	佐見会館	
水 温	23.6℃	23.8℃	
検査項目(水質基準)\採水時刻	08:40	08:25	
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	6.7mg/L	9.2mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.3mg/L 未満	0.3mg/L 未満	
pH値 (5.8 ~ 8.6)	6.6	7.4	
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (5 度 以下)	0.5度未満	0.7度	
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	92 μ S/cm	182 μ S/cm	
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令 和 6 年 8 月 21 日 ~ 令 和 6 年 8 月 23 日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年8月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



浄水水質検査結果書

検 第 A2404326 号 1

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 880

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定


依頼年月日	令和6年8月21日	採水日	令和6年8月21日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日 晴 前日 晴
採水者	朝津直哉、小林 亘	気温	27.0℃

施設名	赤来地区簡易水道	赤来地区簡易水道	赤来地区簡易水道
採取場所	小田小学校	奥真木公民館	来島拠点複合施設
水温	28.0℃	29.3℃	25.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:10	10:45	09:40
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	8.4mg/L	7.9mg/L	9.6mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.8mg/L	0.5mg/L	0.3mg/L
pH値 (5.8～8.6)	6.9	7.0	7.2
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	1.4度	1.1度	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	71μS/cm	76μS/cm	85μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和6年8月21日～令和6年8月23日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

*：水道GLP認定項目外

令和6年8月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号



檢 第 A2404326 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 880

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 6 年 8 月 21 日	採 水 日	令 和 6 年 8 月 21 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 晴
採 水 者	朝津直哉、小林 亘	気 温	27.0℃

施 設 名	赤来地区簡易水道	丸山地区営農飲雑用水供給施設	川尻地区営農飲雑用水供給施設
採 取 場 所	小丸加圧ポンプ所	丸山ポンプ所	三熊政明 宅
水 温	27.3℃	18.2℃	27.0℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	11:10	10:15	09:48
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	10.4mg/L	9.0mg/L	9.4mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.4mg/L	0.3mg/L未満	0.4mg/L
pH値 (5.8 ～ 8.6)	7.1	6.5	6.6
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	0.5度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	87 μ S/cm	88 μ S/cm	74 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和6年8月21日 ～ 令和6年8月23日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和6年8月23日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2404325 号

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号