

檢 第 A2500562 号 1

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 7 年 4 月 16 日	採 水 日	令 和 7 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	いおり	気 温	10.0℃

施設名	頓原簡易水道	八神簡易水道	角井簡易水道
採取場所	飯南病院	さつき会館	角井加圧ポンプ場
水温	12.3℃	12.5℃	11.8℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:40	08:10	09:15
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	9.7mg/L	9.6mg/L	8.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.4mg/L	0.4mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8～8.6)	7.2	7.3	6.6
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	0.5度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	91μS/cm	75μS/cm	202μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和7年4月16日～令和7年4月21日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和7年4月21日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500562 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 7 年 4 月 16 日	採 水 日	令 和 7 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	いおり	気 温	10.0℃

施設名	志津見簡易水道	頓原簡易水道	頓原簡易水道
採取場所	うぐいす茶屋	宇山共同作業場	やまなみ
水温	8.6℃	8.4℃	11.7℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	08:52	09:00	08:05
一般細菌 (100個/mL以下)	6個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200mg/L以下)	11.4mg/L	9.1mg/L	6.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.7mg/L	0.3mg/L	0.3mg/L未満
pH値 (5.8～8.6)	6.7	6.9	7.3
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5度以下)	1.1度	0.5度未満	1.6度
濁度 (2度以下)	0.3度	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	65μS/cm	213μS/cm	93μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和7年4月16日～令和7年4月21日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和7年4月21日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500562 号 3

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

施設名	順原簡易水道	飯南町簡易水道	
採取場所	琴引の里	佐見会館	
水温	7.5℃	10.1℃	
検査項目(水質基準)\採水時刻	08:40	08:20	
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL	0個/mL	
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	
塩化物イオン (200mg/L以下)	7.1mg/L	8.7mg/L	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.3mg/L未満	0.3mg/L未満	
pH値 (5.8～8.6)	6.7	7.5	
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	
色度 (5度以下)	0.5度未満	0.5度未満	
濁度 (2度以下)	0.1度未満	0.1度未満	
*導電率	90μS/cm	184μS/cm	
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和7年4月16日～令和7年4月21日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

令和7年4月21日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500563 号

飯南町長 塚原 隆昭

様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

令和7年4月18日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500561 号 1

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 7 年 4 月 16 日	採 水 日	令 和 7 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	松原芳輝、山田弘幸	気 温	10.0℃

施 設 名	赤来地区簡易水道	赤来地区簡易水道	赤来地区簡易水道
採 取 場 所	小田小学校	奥真木公民館	来島拠点複合施設
水 温	10.7℃	11.2℃	13.5℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:41	09:27	09:58
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	8.2mg/L	7.8mg/L	8.7mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.7mg/L	0.6mg/L	0.4mg/L
pH値 (5.8 ～ 8.6)	7.0	7.1	7.1
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	1.4度	0.9度	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	59 μ S/cm	66 μ S/cm	62 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和7年4月16日 ～ 令和7年4月21日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和7年4月21日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研 寛
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500561 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名 8 8 0

飯南町長 塚原 隆昭

様



JWWA - GLP 036
水道 GLP 認定

依 頼 年 月 日	令 和 7 年 4 月 16 日	採 水 日	令 和 7 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	松原芳輝、山田弘幸	気 温	10.0℃

施 設 名	赤来地区簡易水道	丸山地区営農飲雑用水供給施設	川尻地区営農飲雑用水供給施設
採 取 場 所	小丸加圧ポンプ所	丸山ポンプ所	三熊政明 宅
水 温	10.3℃	10.5℃	10.1℃
検査項目(水質基準)\採水時刻	09:06	09:35	09:16
一般細菌 (100 個/mL 以下)	0個/mL	0個/mL	0個/mL
大腸菌 (検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (200 mg/L 以下)	8.4mg/L	9.2mg/L	9.3mg/L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3 mg/L 以下)	0.5mg/L	0.3mg/L 未満	0.4mg/L
pH値 (5.8 ～ 8.6)	7.0	6.6	7.0
味 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (5 度 以下)	1.0度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (2 度 以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	59 μ S/cm	86 μ S/cm	66 μ S/cm
- 以下余白 -			
判 定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検 査 期 日	令和7年4月16日 ～ 令和7年4月21日		
検 査 方 法	厚生労働省告示第261号による		
検 査 責 任 者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和7年4月21日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研 貴
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500561 号 3

飯南町長 塚原 隆昭

様



依 頼 年 月 日	令 和 7 年 4 月 16 日	採 水 日	令 和 7 年 4 月 16 日
検 査 目 的	基本項目検査(毎月) 定期	天 候	当日 晴 前日 雨
採 水 者	松原芳輝、山田弘幸	気 温	10.0℃

施設名	程原地区営農飲雑用水供給施設		
採取場所	程原ポンプ所		
水温	9.7℃		
検査項目(水質基準)\採水時刻	10:20		
一般細菌 (100個/mL以下)	0個/mL		
大腸菌 (検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン (200mg/L以下)	6.4mg/L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (3mg/L以下)	0.3mg/L未満		
pH値 (5.8～8.6)	6.3		
味 (異常でないこと)	異常なし		
臭気 (異常でないこと)	異常なし		
色度 (5度以下)	0.5度未満		
濁度 (2度以下)	0.1度未満		
*導電率	54μS/cm		
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和7年4月16日～令和7年4月21日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山 雅幸		

* : 水道GLP認定項目外

令和7年4月21日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

檢 第 A2500560 号

飯南町長 塚原 隆昭 様

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

令和7年4月18日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号