原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 15.5℃
採水日時	令和8年6月18日	10時41分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　小田浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	44	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	43	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		7.3	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	2.6	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.39	10 mg／L 以下	濁度	度	0.7	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	68	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 25	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.3	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	7.4	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	13.6	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

*：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 15.6℃
採水日時	令和8年6月18日	9時45分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　真木浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	97	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	46	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		7.1	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	2.2	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.57	10 mg／L 以下	濁度	度	0.4	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	73	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 14	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.7	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	7.3	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	16.3	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 16.6℃
採水日時	令和8年6月18日	9時00分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　赤名浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	40	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	57	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.8	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	1.4	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.32	10 mg／L 以下	濁度	度	0.3	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	94	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 1	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.03	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	10.4	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	11.9	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	19.2	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 22.0℃
採水日時	令和8年6月18日	11時13分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　杉戸浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 1000以上	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	55	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.8	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		7.1	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		※ 微藻臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	※ 5.5	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.32	10 mg／L 以下	濁度	度	1.3	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	81	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 36	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		※ 陽性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	- 以下余白 -			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.11	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.24	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.7	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.017	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	7.4	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	21.0	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 13.5℃
採水日時	令和8年6月18日	9時42分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	丸山地区営農飲雑用水供給施設　丸山浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	飲供	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	110	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.2	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.06	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	89	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	- 以下余白 -			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.006	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	11.4	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.5	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	13.0	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 15.5℃
採水日時	令和8年6月18日	9時13分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	川尻地区営農飲雑用水供給施設　川尻浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	飲供	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	9	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	48	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.4	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	1.1	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.20	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	69	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 11	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.3	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.1	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	12.7	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 13.0℃
採水日時	令和8年6月18日	10時38分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	程原地区営農飲雑用水供給施設　程原浄水場(原水)				
採水者	山田弘幸、松原芳輝		検査物種別	飲供	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	4	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	37	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.0	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.16	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	56	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.016	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.010	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	6.5	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	5.0	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	11.7	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月22日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日	採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 16.7℃	
採水日時	令和8年6月18日　9時20分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴	
採水地点	頓原簡易水道　頓原浄水場(原水)				
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水		
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 570	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	65	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.006	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.7	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	1.5	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.29	10 mg／L 以下	濁度	度	0.2	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	108	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.12	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 10	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.05	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	12.6	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.010	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	9.5	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	25.4	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 15.1℃
採水日時	令和8年6月18日	8時30分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	八神簡易水道　八神浄水場(原水)				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 120	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	55	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	1.1	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.9	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	3.5	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.38	10 mg／L 以下	濁度	度	※ 2.7	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	78	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 63	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.013	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.10	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.11	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.7	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.015	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	9.1	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	16.3	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 12.4℃
採水日時	令和8年6月18日	9時36分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	角井簡易水道　角井浄水場(原水)				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	166	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.004	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.4	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.48	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.14	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	200	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	- 以下余白 -			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	9.9	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	7.7	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	85.8	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 16.9℃
採水日時	令和8年6月18日	8時59分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	志津見簡易水道　志津見浄水場(原水)				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	※ 240	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	67	500 mg／L 以下
大腸菌		※ 陽性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.002	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	1.4	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.9	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	※ 9.1	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.39	10 mg／L 以下	濁度	度	※ 5.4	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	71	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	※ 78	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.013	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.15	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.09	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.006	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.1	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.029	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	8.3	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	13.2	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 13.3℃
採水日時	令和8年6月18日	9時50分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　奥畑浄水場(原水)				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	54	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.003	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.9	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.08	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	83	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	- 以下余白 -			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.006	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	8.0	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	6.3	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	21.1	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 13.7℃
採水日時	令和8年6月18日	8時50分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　敷波浄水場(原水)				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	61	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		6.4	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.21	10 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.08未満	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	93	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	0.03未満	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	7.7	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	6.0	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	29.1	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月22日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

原水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年6月18日		採取時の温度	[気温] 26.0℃	[水温] 14.1℃
採水日時	令和8年6月18日	8時10分	天候	[当日] 曇	[前日] 晴
採水地点	飯南町簡易水道　佐見浄水場(原水)				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	全項目検査(原水) 定期+指標菌				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	蒸発残留物	mg／L	131	500 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	陰イオン界面活性剤	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	0.0003未満	0.003 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	0.00005未満	0.0005 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	0.000001未満	0.00001 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	0.0005未満	0.005 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	0.002	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	0.001未満	0.02 mg／L 以下	ｐＨ値		7.1	5.8 ～ 8.6
亜硝酸態窒素	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下	臭気		無臭	異常でないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	色度	度	2.2	5 度 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	0.02未満	10 mg／L 以下	濁度	度	0.2	2 度 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	0.35	0.8 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	179	
ホウ素及びその化合物	mg／L	0.10未満	1 mg／L 以下	*大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
四塩化炭素	mg／L	0.0002未満	0.002 mg／L 以下	*嫌気性芽胞菌		陰性	
1,4-ジオキサン	mg／L	0.005未満	0.05 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004未満	0.04 mg／L 以下				
ジクロロメタン	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下				
テトラクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
トリクロロエチレン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
PFOS及びPFOA	mg／L	0.000005未満	0.00005 mg／L 以下				
ベンゼン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
亜鉛及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
アルミニウム及びその化合物	mg／L	0.02未満	0.2 mg／L 以下				
鉄及びその化合物	mg／L	※ 0.34	0.3 mg／L 以下				
銅及びその化合物	mg／L	0.005未満	1 mg／L 以下				
ナトリウム及びその化合物	mg／L	13.0	200 mg／L 以下				
マンガン及びその化合物	mg／L	※ 0.518	0.05 mg／L 以下				
塩化物イオン	mg／L	7.7	200 mg／L 以下				
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	63.6	300 mg／L 以下				

検査期日	令和８年６月18日 ～ 令和８年６月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年6月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印