浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 23.1℃
採水日時	令和8年9月17日 9時21分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　小田小学校		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	7.5	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.9	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.7	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.14	0.6 mg／L 以下	色度	度	2.8	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.002	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	71	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.004	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 24.7℃
採水日時	令和8年9月17日 9時06分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　奥真木公民館		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.002	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	7.3	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.0	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.08	0.6 mg／L 以下	色度	度	1.6	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	79	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.004	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 [illegible]
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 27.3℃
採水日時	令和8年9月17日 9時40分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　来島拠点複合施設		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	★ 0.006	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	9.9	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.2	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.20	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.004	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	82	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.006	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	★ 0.017	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 23.0℃
採水日時	令和8年9月17日 8時46分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	赤来地区簡易水道　小丸加圧ポンプ所		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.010	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	10.0	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.7	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.0	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	------	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.24	0.6 mg／L 以下	色度	度	1.1	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	▲ 0.013	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.08	
ジクロロ酢酸	mg／L	★ 0.006	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	91	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.005	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.028	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	▲ 0.008	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 [公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印]
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 17.4℃
採水日時	令和8年9月17日 9時58分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	丸山地区営農飲雑用水供給施設　丸山ポンプ所		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	飲供
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	8.6	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	▲ 113	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.5	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	0.06未満	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.07	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	91	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 [illegible]
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 24.0℃
採水日時	令和8年9月17日　9時30分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	川尻地区営農飲雑用水供給施設　三熊政明　宅		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	飲供
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	9.4	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.4	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.6	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	------	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.41	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.007	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.05未満	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	79	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.008	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.025	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 一
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 20.3℃
採水日時	令和8年9月17日 9時02分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	程原地区営農飲雑用水供給施設　程原ポンプ所		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	飲供
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	6.2	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.2	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.07	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.26	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	70	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.003	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 24.0℃
採水日時	令和8年9月17日 10時05分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　飯南病院		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.009	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	▲ 0.009	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	13.0	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.6	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.1	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.26	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.6	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.007	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.09	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	143	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.006	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.022	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	★ 0.004	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 27.3℃
採水日時	令和8年9月17日 8時14分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	八神簡易水道　さつき会館		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	▲ 0.010	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	10.0	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.2	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.24	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	★ 0.010	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.23	
ジクロロ酢酸	mg／L	★ 0.005	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	86	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.005	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	▲ 0.025	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	▲ 0.008	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 [公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印]
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 24.5℃
採水日時	令和8年9月17日 8時56分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	角井簡易水道　角井加圧ポンプ場		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	▲ 0.004	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	8.1	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	▲ 90.4	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	★ 0.15	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	▲ 160	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.5	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.19	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.37	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	204	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.001	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 20.8℃
採水日時	令和8年9月17日 8時40分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	志津見簡易水道　うぐいす茶屋		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	★ 0.005	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	13.1	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.5	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.7	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	------	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.41	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.006	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.39	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	84	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.002	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	★ 0.013	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.003	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 24.3℃
採水日時	令和8年9月17日 8時10分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　やまなみ		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	▲ 0.0015	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-------	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-------	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-------	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	------	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-------	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	------	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	------	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	6.8	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	------	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	------	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	------	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	------	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	------	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	------	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	------	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	------	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	------	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-------	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	------	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-------	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.1	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	------	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	★ 0.11	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.20	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	94	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日		採取時の温度	[気温] 23.0℃	[水温] 18.5℃
採水日時	令和8年9月17日　9時10分		天候	[当日] 晴	[前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　琴引の里				
採水者	内田寿一		検査物種別	簡水	
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)				

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	-----	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	-----	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	6.6	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	-----	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	-----	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	-----	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		6.6	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	-----	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.30	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.36	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	96	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下	- 以下余白 -			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研 一
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 20.8℃
採水日時	令和8年9月17日 8時30分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	飯南町簡易水道　佐見会館		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	3ヶ月毎検査(21項目)		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個／mL	0	100 個／mL 以下	ブロモジクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.03 mg／L 以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	ブロモホルム	mg／L	0.001未満	0.09 mg／L 以下
カドミウム及びその化合物	mg／L	------	0.003 mg／L 以下	ホルムアルデヒド	mg／L	0.008未満	0.08 mg／L 以下
水銀及びその化合物	mg／L	------	0.0005 mg／L 以下	亜鉛及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
セレン及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	アルミニウム及びその化合物	mg／L	-----	0.2 mg／L 以下
鉛及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	鉄及びその化合物	mg／L	-----	0.3 mg／L 以下
ヒ素及びその化合物	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	銅及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下
六価クロム化合物	mg／L	------	0.02 mg／L 以下	ナトリウム及びその化合物	mg／L	-----	200 mg／L 以下
亜硝酸態窒素	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	マンガン及びその化合物	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下	塩化物イオン	mg／L	9.0	200 mg／L 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／L	-----	10 mg／L 以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／L	▲ 68.3	300 mg／L 以下
フッ素及びその化合物	mg／L	▲ 0.37	0.8 mg／L 以下	蒸発残留物	mg／L	▲ 132	500 mg／L 以下
ホウ素及びその化合物	mg／L	-----	1 mg／L 以下	陰イオン界面活性剤	mg／L	------	0.2 mg／L 以下
四塩化炭素	mg／L	-----	0.002 mg／L 以下	ジェオスミン	mg／L	-----	0.00001 mg／L 以下
1,4-ジオキサン	mg／L	-----	0.05 mg／L 以下	2-メチルイソボルネオール	mg／L	------	0.00001 mg／L 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	-----	0.04 mg／L 以下	非イオン界面活性剤	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下
ジクロロメタン	mg／L	-----	0.02 mg／L 以下	フェノール類	mg／L	-----	0.005 mg／L 以下
テトラクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／L	0.3未満	3 mg／L 以下
トリクロロエチレン	mg／L	-----	0.01 mg／L 以下	ｐＨ値		7.3	5.8 ～ 8.6
PFOS及びPFOA	mg／L	------	0.00005 mg／L 以下	味		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg／L	------	0.01 mg／L 以下	臭気		異常なし	異常でないこと
塩素酸	mg／L	▲ 0.39	0.6 mg／L 以下	色度	度	0.5未満	5 度 以下
クロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.02 mg／L 以下	濁度	度	0.1未満	2 度 以下
クロロホルム	mg／L	0.001未満	0.06 mg／L 以下	*残留塩素（参考値）	mg／L	0.30	
ジクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下	*導電率	μS/cm	182	
ジブロモクロロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下	－ 以下余白 －			
臭素酸	mg／L	0.001未満	0.01 mg／L 以下				
総トリハロメタン	mg／L	0.001未満	0.1 mg／L 以下				
トリクロロ酢酸	mg／L	0.002未満	0.03 mg／L 以下				

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

★は基準の10%を超過、▲は基準の20%を超過です
＊：水道ＧＬＰ認定項目外

令和8年9月28日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 13.4℃
採水日時	令和8年9月17日　9時45分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　奥畑浄水場(原水)		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
－ 以下余白 －			
判定			
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日		
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸		
備考			

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 14.2℃
採水日時	令和8年9月17日　9時57分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　敷波浄水場(原水)		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 14.5℃
採水日時	令和8年9月17日 8時40分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	飯南町簡易水道　佐見浄水場(原水)		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012 松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

検 第 A2605272 号

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 13.4℃
採水日時	令和8年9月17日　9時45分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　奥畑浄水場(原水)		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

水質検査結果書

検 第 A2605273 号

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 13.6℃
採水日時	令和8年9月17日　10時00分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	丸山地区営農飲雑用水供給施設　丸山浄水場(原水)		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	飲供
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

検 第 A2605274 号

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

依頼年月日	令和8年9月17日	採取時の温度	[気温] 23.0℃ [水温] 13.6℃
採水日時	令和8年9月17日　10時00分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	丸山地区営農飲雑用水供給施設　丸山浄水場（原水）		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	飲供
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ・ｼﾞｱﾙｼﾞｱ検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
クリプトスポリジウム	個	検出せず	
ジアルジア	個	検出せず	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和８年９月17日 ～ 令和８年９月24日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	この検査では異常は認められませんでした（検水10L）

令和8年9月24日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印