浄水水質検査結果書

検 第 A2606003 号 1

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月15日	採水日	令和8年10月15日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　晴
採水者	内田寿一	気温	17.0℃

施設名	頓原簡易水道	八神簡易水道	角井簡易水道
採取場所	飯南病院	さつき会館	角井加圧ポンプ場
水温	21.9℃	24.2℃	21.2℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:30	08:16	08:57
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	17.3mg／L	10.0mg／L	8.2mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.4mg／L	0.4mg／L	0.3mg／L未満
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	7.3	7.3	6.5
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	190μS/cm	85μS/cm	206μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月15日　～　令和8年10月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606003 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月15日	採水日	令和8年10月15日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　晴
採水者	内田寿一	気温	17.0℃

施設名	志津見簡易水道	頓原簡易水道	頓原簡易水道
採取場所	うぐいす茶屋	やまなみ	琴引の里
水温	16.8℃	21.8℃	15.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	08:38	08:10	08:50
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	13.4mg／L	6.9mg／L	6.7mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.5mg／L	0.3mg／L未満	0.3mg／L未満
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	6.7	7.0	6.6
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	84μS/cm	94μS/cm	96μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年10月15日　～　令和8年10月19日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸		

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606003 号 3

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月15日	採水日	令和8年10月15日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　晴
採水者	内田寿一	気温	17.0℃

施設名	飯南町簡易水道		
採取場所	佐見会館		
水温	19.6℃		
検査項目(水質基準)＼採水時刻	08:30		
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL		
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	9.2mg／L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L未満		
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	7.3		
味 (　異常でないこと)	異常なし		
臭気 (　異常でないこと)	異常なし		
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満		
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満		
*導電率	182μS/cm		
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年10月15日 ～ 令和8年10月19日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸		

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月20日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人 島根県環境保健公社 理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606004 号 1

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月15日	採水日	令和8年10月15日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　晴
採水者	山田弘幸、松原芳輝	気温	17.0℃

施設名	赤来地区簡易水道	赤来地区簡易水道	赤来地区簡易水道
採取場所	小田小学校	奥真木公民館	来島拠点複合施設
水温	20.7℃	21.4℃	23.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:40	09:25	09:59
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	7.7mg／L	7.4mg／L	9.7mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.6mg／L	0.5mg／L	0.3mg／L未満
ｐＨ値 (　5.8 ～ 8.6)	7.1	7.1	7.2
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	1.6度	1.0度	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	72μS/cm	80μS/cm	85μS/cm
- 以下余白 -			
判定	上記検査項目については、水質基準に適合		
検査期日	令和8年10月15日 ～ 令和8年10月19日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸		

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606004 号 2

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月15日	採水日	令和8年10月15日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　晴
採水者	山田弘幸、松原芳輝	気温	17.0℃

施設名	赤来地区簡易水道	丸山地区営農飲雑用水供給施設	川尻地区営農飲雑用水供給施設
採取場所	小丸加圧ポンプ所	丸山ポンプ所	三熊政明　宅
水温	19.4℃	14.5℃	21.0℃
検査項目(水質基準)＼採水時刻	09:07	09:40	09:20
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL	0個／mL	0個／mL
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性	陰性	陰性
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	12.0mg／L	8.6mg／L	9.2mg／L
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.4mg／L	0.3mg／L未満	0.4mg／L
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	7.1	6.6	6.7
味 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
臭気 (　異常でないこと)	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (　5 度　以下)	0.5度	0.5度未満	0.5度未満
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満
*導電率	100μS/cm	92μS/cm	78μS/cm
- 以下余白 -			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月15日 ～ 令和8年10月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

浄水水質検査結果書

検 第 A2606004 号 3

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

JWWA - GLP 036
水 道 GLP 認 定

依頼年月日	令和8年10月15日	採水日	令和8年10月15日
検査目的	基本項目検査(毎月) 定期	天候	当日　晴　前日　晴
採水者	山田弘幸、松原芳輝	気温	17.0℃

施設名	程原地区営農飲雑用水供給施設		
採取場所	程原ポンプ所		
水温	17.5℃		
検査項目(水質基準)＼採水時刻	10:35		
一般細菌 (　100 個／mL 以下)	0個／mL		
大腸菌 (　検出されないこと)	陰性		
塩化物イオン (　200 mg／L 以下)	6.3mg／L		
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (　3 mg／L 以下)	0.3mg／L未満		
ｐH値 (　5.8 ～ 8.6)	6.1		
味 (　異常でないこと)	異常なし		
臭気 (　異常でないこと)	異常なし		
色度 (　5 度　以下)	0.5度未満		
濁度 (　2 度　以下)	0.1度未満		
*導電率	71μS/cm		
－ 以下余白 －			

判定	上記検査項目については、水質基準に適合
検査期日	令和8年10月15日　～　令和8年10月19日
検査方法	厚生労働省告示第261号による
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

＊ ：水道GLP認定項目外

令和8年10月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印

水質検査結果書

検 第 A2606005 号

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　　様

依頼年月日	令和8年10月15日	採取時の温度	[気温] 17.0℃ [水温] 13.2℃
採水日時	令和8年10月15日　9時40分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	丸山地区営農飲雑用水供給施設　丸山浄水場(原水)		
採水者	山田弘幸、松原芳輝	検査物種別	飲供
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
－ 以下余白 －			

判定	
検査期日	令和８年10月15日 ～ 令和８年10月19日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸

備考	

令和8年10月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社 理事長之印

水質検査結果書

検 第 A2606006 号

〒690-3513
飯石郡飯南町下赤名８８０

飯南町長　塚原　隆昭　様

依頼年月日	令和8年10月15日	採取時の温度	[気温] 17.0℃ [水温] 13.0℃
採水日時	令和8年10月15日　9時05分	天候	[当日] 晴 [前日] 晴
採水地点	頓原簡易水道　奥畑浄水場(原水)		
採水者	内田寿一	検査物種別	簡水
検査目的	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ指標菌検査		

ご依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
大腸菌（最確数）	MPN/100mL	1未満	
嫌気性芽胞菌		陰性	
- 以下余白 -			

判定	
検査期日	令和８年10月15日 ～ 令和８年10月19日
検査機関	公益財団法人 島根県環境保健公社
検査責任者	水質検査部門管理者：園山　雅幸
備考	

令和8年10月19日

水道法に基づく登録検査機関 第28号
公益財団法人 島根県環境保健公社
理事長 田 原 研
〒690-0012　松江市古志原一丁目4番6号

公益財団法人島根県環境保健公社理事長之印